

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57

NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszcy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406045 kapitał zakładowy 808.000 zł

SW.720.3.2026.MD

Mrocza, 12.02.2026 r

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Aktualny stan techniczny i ilościowy hydrantów przeciwpożarowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza.

Stan hydrantów na dzień 31.12.2025

W 2025 roku ZGK w Mroczy Sp. z o.o. wymieniło 22 hydranty:

1. Modrakowo 1 szt.
2. Kozia Góra 1szt.
3. Rościmin 2 szt.
4. Mrocza ul. Postępu 1 szt.
5. Izabela 2szt.
6. Zdrogowo 1szt.
7. Kaźmierzewo 1szt.
8. Rajgród 1szt.
9. Wiele 2 szt.
10. Witosław 2 szt.
11. Wyrza 1szt.
12. Samsiecznynek 3szt.
13. Orle 2szt.
14. Drażno 1szt.
15. Mrocza Oczyszczalnia 1szt.

W 2025 roku przy rozbudowie sieci wodociągowej zamontowano nowe hydranty w ilości 10szt.:

1. Wyrza 2szt
2. Matyldzin 2szt
3. Drzewianowo 1szt
4. Samsiecznynek 1szt
5. Białowieża 4szt

Lp	Miejsce	Ilość	Niesprawne
1	Drzewianowo	34	0
2	Jadwigowo Orlinek	8	0
3	Matyldzin	22	1
4	Białowieża	16	1
5	Wiele	32	0

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mroczka, tel./fax (52) 385 63 57

NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406045 kapitał zakładowy 808.000 zł

6	Rościmin	23	0
7	Modrakowo Kozia Góra Kosowo	24	2
8	Wyrza	22	0
9	Samsieczynek	29	1
10	Drażno Drażonek	16	1
11	Izabela	10	0
12	Jeziorki Zabartowskie	6	0
13	Rajgród	5	0
14	Witosław	16	2
15	Kaźmierzewo	20	1
16	Orle	9	1
17	Chwałka Ostrowo Słupówko	24	1
18	Konstantowo	5	0
19	Krukówko	17	0
20	Marynin	6	1
21	Mroczka	126	4
	Suma	470	16

W 2025 r. w celu poprawienia ciśnienia wody w sieci wodociągowej wybudowano Stacje Podnoszenia Ciśnień w Ostrowie oraz Witosławiu. Stacje zostały wyposażone w zbiorniki retencyjne o pojemności każdy po 100m³ oraz hydranty DN100. Taki układ zapewnia ciągły dopływ wody z hydrantu przy wydajności 15l/s przez 2 godz.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. informuje, że zaplanował na rok 2026 wymianę około 10 szt. hydrantów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a